

(導管) 第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 大東ガス株式会社

	単位	2022年度 (実績)	2023年度 (実績見込)	2024年度 (初年度)	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
本社エリア	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	100,941,248	96,524,069	100,674,979	76,243,084	77,085,909	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	17,785	16,689	17,120	13,598	13,696	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	17,785	16,689	17,120	13,598	13,696	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
川口エリア	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	12,655,453	12,536,757	12,726,123	12,794,253	12,866,615	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	3,179	3,072	3,072	3,150	3,218	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	3,179	3,072	3,072	3,150	3,218	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
日野エリア	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	510,083	451,037	417,247	413,164	409,200	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	286	257	257	258	259	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	286	257	257	258	259	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
入間エリア	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	1,760,695	1,673,173	1,776,289	1,772,447	1,772,148	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	847	813	813	835	846	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	847	813	813	835	846	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
座間エリア①	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	20,390	19,558	23,446	23,278	23,118	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	13	13	13	13	13	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	13	13	13	13	13	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
座間エリア②	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	61,152	58,658	70,318	69,813	69,334	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	31	26	26	26	26	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	31	26	26	26	26	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
座間エリア③	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	73,570	70,569	84,597	83,990	83,414	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	41	37	37	37	37	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	41	37	37	37	37	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
座間エリア④	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	41,852	40,145	48,125	47,779	47,452	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	25	24	24	24	24	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	25	24	24	24	24	
	調整力	%	100	100	100	100	100	
合 計	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	116,064,443	111,373,966	115,821,124	91,447,808	92,357,189	
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	22,208	20,932	21,362	17,942	18,120	
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	22,208	20,932	21,362	17,942	18,120	
	調整力	%	100	100	100	100	100	